

Österreichischer Handball- und Faustball Bund
FAUSTBALL-STAATSLIGA-KOMITEE

ÜBERPRÜFUNGS PROTOKOLL
FÜR SPORTHALLEN

- =====
1. Bezeichnung der Halle : **Bezirkssporthalle KREMSMÜNSTER**
 2. Anschrift: **4550 Kremsmünster**
 3. Telefonnummer mit Vorwahl: 07583/7614-6 H. Kefer, Hallenwart
07583/7614-7 Faustballraum
 4. Spielfeldgröße: Soll = 40 x 20 Meter Ist = 40 x 20 Meter
 5. Auslauf Rückwärts Soll = 1 m Ist = 2.5 m beidseitig
Seitlich Soll = 50 cm Ist = 3.5 m beidseitig
 6. Ist eine Vorrichtung zum Spannen des 6 cm breiten Netzes vorhanden ? ja
 7. Sind die Pfosten an denen das Netz befestigt wird im Schnittpunkt von Mittellinie und Seitenlinie ? ja
 8. Wenn nicht (z.B. wenn das Netz an den Wänden befestigt wird), sind die notwendigen Ersatzpfosten (Sprungständer etc.) vorhanden und können diese auf den Schnittpunkt gestellt werden ? ---
 9. Feststellungen zur Hallendecke bzw. auch zu allfälligen Deckenverstrebungen, die außerhalb der Senkrechten zwischen Decke und Spielfeldgrenze liegen: ---
 10. Bei Geräten die sowohl an der Wand als auch an der Decke befestigt sind, soll der größere Anteil der Befestigung entscheidend sein, ob diese Geräte zur Wand bzw. zur Decke zählen.
Fangnetze die meist nach dem hinteren Auslauf angeordnet sind und nahe der Wand oder auch weiter von dieser entfernt sind, sollen unabhängig von deren Befestigung zur Decke zählen.
Welche Geräte zählen zur Decke ? Netze hinten, Basketballaufhängung auf der Tribünenseite.
Welche Geräte zählen zur Wand ? Seile u. Leitern samt Vorbauten, Basketballaufhängung an der Sprossenwandseite, Leitern und Kletterstangen
 11. Sind die an den Wänden angebrachten Basketballkörbe einschwenkbar oder fix ? einschwenkbar

(Falls diese einschwenkbar sind, besteht die Verpflichtung diese bei Meisterschaftsspielen einzuschwenken).


12. Sind die Angabelinien bereits fix am Boden markiert oder müssen sie ganz oder teilweise aufgeklebt werden? (Die Angabelinien müssen über das gesamte Feld in der gleichen Breite verlaufen).
ja
13. Gibt es eine elektrische Anzeigentafel und ist diese für Meisterschaftsspiele verfügbar? ja
14. Wenn eine elektrische Anzeigentafel fehlt, sind manuell zu betätigende Anzeigentafeln vorhanden? ja
15. Anzahl der vorhandenen Garderoben? 4
16. Gibt es für die Schiedsrichter eine eigene Garderobe? ja
17. Gibt es eine ausreichende Anzahl von Warmwasserdurchschiebern in den Garderoben? ja
18. Wieviele Zuschauer faßt die Halle? 400 Sitzplätze + ca. 100 Stehplätze
19. Sonstiges :


Bemerkungen:

- 1) Es dürfen keine Schuhe mit farbigen Sohlen verwendet werden.
- 2) Bälle, die schwarz abfärben, dürfen nicht gespielt werden. Schreiben des Eigentümers Marktgemeindeamt Kremsmünster liegt bei. Bei Verwendung von schwarz präparierten Bällen wird jener Verein mit den Kosten der Reinigung seitens der Gemeinde belastet, der die Verschmutzung verursacht.

Anzahl allfälliger Beilagen:

Die Überprüfung der Halle wurde am 8.12.1986 von H. TK-Leiter Erich Petschnek und TK-Mitglied Jonny Gruber vorgenommen und die Eignung für die Durchführung von STL-Spielen ~~xxxxx~~ + - ohne + Vorbehalt (falls es welche gibt, bitte bei den Bemerkungen anführen) festgestellt.

Unterschriften der Prüfer: 

Unterschrift des FB-Landesreferenten: 

≠ Nichtzutreffendes bitte streichen.